

ตารางที่ TC ขนาดสายตามขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า สาย PVC และ XLPE แคนเดี่ยว
เดินร้อยท่อ (กลุ่มที่ 2)

ขนาดหม้อแปลง (kVA)	ขนาด CB (A)	สาย PVC		สาย XLPE	
		เส้นต่อเฟส	ขนาดสาย (sq.mm.)	เส้นต่อเฟส	ขนาดสาย (sq.mm.)
250	400	1	400	1	240
315	500	2	185	2	120
		3	95	3	70
	600	2	240	2	150
		3	120	3	70
400	630	2	300	2	185
		3	150	3	95
	700	2	400	2	240
		3	185	3	95
500	800	2	400	2	240
		3	240	3	120
	1000	3	300	3	185
		4	185	4	120
630	1000	3	300	3	185
		4	185	4	120
	1250	4	300	3	300
		5	185	4	185
800	1250	4	300	3	300
		5	185	4	185
	1500	5	240	4	240
		6	185	5	150
1000	1600	5	300	4	240
		6	240	5	185
	1800	6	240	4	300
		7	185	5	240

หมายเหตุ การเดินสายในท่อร้อยสายคิดการเดินสายต่อละ 1 ชุด จึงไม่มีการปรับค่าเนื่องจากจำนวนกลุ่มวงจร